Gloria de Dourados

BRUSCHI
AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

Profundidade NA (m)	Inicial	N.E	Eng. Responsável: Paulo Bruschi
	Final	N.E	Operador: Paulo Bruschi
Data da Execução	Inicial	14/08/2022	Local: Gloria de Dourados — Estádio Municipal Yasuo Morishita
	Final	14/08/2022	
Data Relatório:		14/08/2022	

SPT 03

Ref.	NBR 6484
Escala:	1: 50
Revestimento:	0
Amostrador:	34.8mm
Peso:	65 kg
Altura de queda:	75 cm

Cota Ref. RN — N.A.

Total (m): 12.00

Profundidade (m)	Perfil	Nº Golpes 1 Golpes	1 cm	2 Golpes	2 cm	3 Golpes	3 cm	1+2 Golpes	1+2 cm	2+3 NSPT	2+3 cm	Observações
0.00	T											
1.00	P	4	15	3	15	3	15	7	30	6	30	
2.00	P	4	15	3	15	3	15	7	30	6	30	
3.00	P	3	15	4	15	5	15	7	30	9	30	
4.00	P	7	15	9	15	11	15	16	30	20	30	
5.00	P	9	15	10	15	13	15	19	30	23	30	
6.00	P	12	15	14	15	15	15	26	30	29	30	
7.00	P	15	15	17	15	19	15	32	30	36	30	
8.00	P	18	15	15	15	14	15	33	30	29	30	
9.00	P	14	15	13	15	15	15	27	30	28	30	
10.00	P	16	15	17	15	15	15	33	30	32	30	
11.00	P	18	15	20	15	22	15	38	30	42	30	
12.00	P	23	15	25	15	27	15	47	30	52	30	

N.E

GRÁFICO
1º e 2º penetrações
2º e 3º penetrações



Classificação do Material

0,00 a 3,50 - Areia siltosa pouco compacta

3,50 a 11,30 - Areia siltosa compacta.

11,60 a 12,60 - Areia siltosa muito compacta

OBSERVAÇÕES:

LAVAGEM POR TEMPO		
TEMPO	DE	PARA
10"		
10"		
10"		

T=Trado
L=Lavado
P=Percussão

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado

Execução:
Data: 14/08/2022
Conferido:
Data: 14/08/2022
Aprovado:
Data:

Gloria de Dourados- MS

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Edificação civil

DOC. Nº: | REVISÃO: 0 | FOLHA: 1/3

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FAH78-G232T-VURT4-U4CXB.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: FAH78-G232T-VURT4-U4CXB

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

PAULO BRUSCHI (CPF 178.417.801-25)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FAH78-G232T-VURT4-U4CXB

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FAH78-G232T-VURT4-U4CXB.